

УТВЕРЖДАЮ  
директор  
МБОУ «Школа № 3»  
*М.В.Музафарова*  
18 мая 2018г.



**ПАСПОРТ**  
**доступности объекта социальной инфраструктуры**  
**для инвалидов и других маломобильных групп населения**  
**и предоставляемых на нем услуг**  
**№ 3д**

**Прокопьевский городской округ**

«18» мая 2018г.

Наименование территориального  
образования субъекта РФ

**1. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нём услуг**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Прокопьевского городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 3»
- 1.2. Адрес объекта: 653002, Российская Федерация, Кемеровская область, город Прокопьевск, улица Прокопьевская, дом 75.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
  - отдельно стоящее здание из двух этажей, 1040 кв.м;
  - часть здания 1 этажа составляет 520 кв.м;
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 6517,71 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1936, последнего капитального ремонта капитальный ремонт не проводился
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2018 год, капитального не планируется.
- сведения об организации, расположенной на объекте***
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3», МБОУ «Школа №3»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 653002, Российская Федерация, Кемеровская область, город Прокопьевск, улица Прокопьевская, дом 75.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление, свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления муниципальным имуществом № 42-42/007-42/103/087/2015-371/1 от 30.11.2015 г.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация(наименование): Управление образования администрации города Прокопьевска
- 1.12. Адрес вышестоящей организации: 653000, Российская Федерация, Кемеровская область, город Прокопьевск, проспект Шахтеров, дом 31

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности: образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные услуги
- 2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, на дому, дистанционно
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность:  
плановая мощность школы - 500 человек; учащихся на сегодня – 461 человек, из них инвалидов - 9 человек; посещаемость согласно расписанию.

## 3. Состояние доступности объекта

### 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):  
остановка «Чайка» (маршрут автобусов № 120, 130, 24), остановка «Тупик» (маршрут автобусов № 11, 19, 24, 30, 31, 50, 56)  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.  
Имеется типовой школьный автобус, который движется по маршруту « МБОУ «Школа №3» - поселок «Известковый».

### 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: остановка «Чайка» - 300 м.; остановка «Тупик» - 600 м.
- 3.2.2. Время движения (пешком): остановка «Чайка» - 5 мин.; остановка «Тупик» - 10 мин.
- 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да
- 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые.
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная): нет
- 3.2.6. Перепады высоты на пути (есть, нет): есть, неровное асфальтовое покрытие, бордюры, переход железнодорожного пути от остановки «Тупик».  
Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): нет, для изменения маршрута перехода железнодорожного пути можно использовать изменение маршрута: проехать на автобусе №120 до остановки «Чайка».

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№	Категории инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	Б, ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б, ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б, ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А» - доступность всех зон; «Б» - доступны специально выделенные участки; «ДУ» - доступность условная: помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно; «ВНД» - не организована доступность.

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И(К,О,Г,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

### 4. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов

№	Основные показатели доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта	Наличие элемента		Недостатки и замечания	
		Есть	Нет	Содержание	Значимость для инвалидов (категория)
<b>1. Территория, прилегающая к зданию</b>					
1.1.	Вход (входы) на территорию	Есть		Отсутствие шлагбаума	К,О,С
1.2.	Путь (пути) движения на территорию	Есть		Перепады высот, бордюры на въезд с дороги	К,О
1.3.	Ступени (наружные)	Есть		Ступени с трещинами	Все категории
1.4.	Пандус (наружный)	Есть		Нет	К,О
1.5.	Автостоянка и парковка		Нет	Нет дорожной разметки	Все категории
1.6.	Общие требования к зоне				Все категории
<b>2. Входы в здание</b>					

2.1.	Лестница (наружная)		Нет	-	-
2.2.	Ступени (наружные)	Есть		Ступени с трещинами	Все категории
2.3.	Пандус (наружный)	Есть		Не выявлено	К,О
2.4.	Входная площадка перед дверью)	Есть		Не выявлено	Все категории
2.5.	Дверь центральная (входная)	Есть		Нет	Все категории
2.6.	Тамбур входной двери со двора	Есть		Отсутствуют поручни вдоль стены	О
2.7.	Тамбур центральной двери	Есть		Нет	Все категории
2.8.	Оповещение на входной двери		Нет	Отсутствует система оповещения на входе	О,К, З
2.9	Визуальные разметки		Нет	Отсутствуют визуальные разметки	З
<b>3. Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)</b>					
3.1.	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	Есть			
3.2.	Лестница (внутри здания)	Есть		Поручни с одной стороны	Все категории
3.3.	Пандус (внутри здания)		Нет	Отсутствие пандуса	К,О
3.4.	Лифт пассажирский (или подъемник)		Нет	Отсутствие лифта	К
3.5.	Дверь	Есть		1.Отсутствие устройств, задерживающих закрывание дверей. 2. Наличие порогов в дверных проемах при въезде в кабинеты	1. К,О  К, О.
3.6.	Пути эвакуации (в т.ч. зоны эвакуации)	Есть		Отсутствие визуальных и тактильных информаторов	С, Г
<b>4. Зона целевого назначения – зона обслуживания инвалидов</b>					
4.1.	Кабинетная форма обслуживания	Есть		Отсутствие визуальных и тактильных информаторов	С,Г
4.2.	Зальная форма обслуживания		Нет		

4.3.	Прилавочная форма обслуживания		Нет		
4.4.	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Да		1. Отсутствие лифта, подъемника  2. Отсутствие поручней на лестнице с одной стороны  3. Отсутствие устройств, задерживающих закрывание дверей.	К  С, О  К, О
4.5.	Кабина индивидуального обслуживания		Нет		
<b>5. Санитарно-гигиенические помещения</b>					
5.1.	Туалетная комната	Есть		Отсутствие связи дежурной	С, О, К
5.2.	Душевая/ванная комната		Нет		Все категории
5.3.	Бытовая комната (гардеробная)	Есть		Отсутствие индивидуальных кабинок	Все категории
<b>6. Система информации на объекте</b>					
6.1..	Визуальные средства	Есть	Нет	1. Знаки имеются для категорий: Г, О, У, К. Отсутствуют визуальные информаторы	С  С.Г
6.2.	Акустические средства	Есть	Нет	Звуковое сопровождение пожарной тревоги. Отсутствие связи экстренного вызова в системе «туалетная комната-дежурный»	Все категории
6.3.	Тактильные средства		Нет	Отсутствие тактильных информаторов	Все категории
<b>7. Пути движения к объекту (от остановки транспорта)</b>					
7.1	Асфальтное	Есть		Неровности	

	покрытие			асфальтового покрытия	
7.2.	Съезды и въезды на тротуар		Нет	Отсутствие	
7.3.	Зона отдыха, лавочки		Нет	Отсутствие лавочек	

### 5. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов

№	Основные показатели доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения предоставляемой услуги	Недостатки и замечания
1	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Расширить тематику инструктажей по работе с инвалидами
2	Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья помощи при предоставлении им услуг	Работники имеются, однако, необходимо всем работникам пройти курсы пр работе с детьми ОВЗ.
3	Предоставление услуги с использованием русского жестового языка, обеспечение допуска сурдопереводчика и тифло-сурдопереводчика	В штате школы сурдопереводчик отсутствует
4	Обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи	В штате школы ассистент отсутствует
5	Кабинет психомоторной коррекции	Имеется, недостаточное оснащение кабинета
6	Предоставление ассистента и тьютера	В штате отсутствуют

### 6. Управленческое решение (проект)

#### 6.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (виды, объемы работ)	Сроки выполнения
1.	<i>Территория, прилегающая к зданию</i>	Индивидуальное решение с ТСП, текущий ремонт:	
		1. Установка шлагбаума	2019 г.
		2. Текущий ремонт ступеней на центральном входе в	2018 г.

		здание.	
		3. Установка въезда на пешеходный тротуар	Ходатайство в дорожную службу администрации города, 2018 г.
2	<b>Входы в здание</b>	Индивидуальное решение с ТСР, текущий ремонт:	
		1. Укрепление ступеней	2018 г.
		2. Установка поручней вдоль стены на входе со двора.	По мере поступления финансирования 2023-2028 гг.
		3. Установка системы оповещения на центральном входе.	2019 г.
		4. Установка визуальных разметок	2021-2025 гг.
3	<b>Пути движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)</b>	Индивидуальное решение с ТСР, текущий ремонт:	
		1. Установка поручней	По мере поступления финансирования 2025-2028г.г.
		2. Установка устройств, задерживающих закрывание дверей	2023 г.
		3. Установка визуальных и тактильных информаторов	2021-2025 гг.
		4. Демонтаж дверных порогов	2024 гг.
4	<b>Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)</b>	Индивидуальное решение с ТСР, текущий ремонт:	
		1. Установка поручней.	По мере поступления финансирования 2025-2028 гг.
		2. Установка устройств, задерживающих закрывание дверей.	2023 г.
		3. Установка визуальных и тактильных информаторов	2021-2025 гг.
5	<b>Санитарно-гигиенические помещения</b>	Индивидуальное решение с ТСР, текущий ремонт:	
		1.Установка связи с дежурной в туалетной комнате	2021 г.
6	<b>Система информации на объекте (на всех зонах)</b>	Индивидуальное решение с ТСР, текущий ремонт:	
		1.Установка визуальных информаторов	2021-2025 гг.
		3. Установка связи экстренного вызова в системе «туалетная комната –	2021 г.

		дежурная»	
7	<i>Пути движения к объекту (от остановки транспорта)</i>	Ремонт асфальтового покрытия, устройство съездов с тротуара, мест отдыха (лавочки)	Ходатайство в дорожную службу администрации города, 2018 г.
8	<i>Кабинет психомоторной коррекции</i>	Оснащение кабинета	2025 г.
9.	<i>Повышение профессионального уровня педагогов для сопровождения и обучения инвалидов и маломобильных групп населения</i>	Прохождение курсов и инструктажей	2018-2019 г.г. 2018 г.

**7. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:** - в связи с тем, что данный объект социальной инфраструктуры доступен условно, частично избирательно и имеет только отдельные оборудованные участки были приняты все меры по организации альтернативных форм оказания услуг, так как отсутствуют возможности глобального обустройства здания в силу конструктивных, архитектурно-планировочных и финансовых причин.

7.1 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступность для всех категорий детей-инвалидов и инвалидов.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): доступность

#### 8. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта от 17 мая 2018 года Комиссией, состав которой утвержден приказом МБОУ «Школа №3» от 04 мая 2018 года № 57а (акт прилагается).

МБОУ «Школа №3» оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения Федерального и регионального законодательства.

#### Председатель комиссии:

заместитель директора по УВР Плаксина И.И.

(Должность, Ф.И.О.)

  
\_\_\_\_\_  
(Подпись)

#### Члены комиссии:


заместитель директора по БОП Московская Т.В.

(Должность, Ф.И.О.)

  
\_\_\_\_\_  
(Подпись)

заместитель директора по АХР Калачева Н.Н.


(Должность, Ф.И.О.)

  
\_\_\_\_\_  
(Подпись)

#### в том числе представители:


председатель общественной организации инвалидов г. Прокопьевска «Рубикон»  
Перехожев Н.В.

(Должность, Ф.И.О.)

  
\_\_\_\_\_  
(Подпись)


председатель Прокопьевской МО ВОС Болоткина Я.П.

(Должность, Ф.И.О.)

  
\_\_\_\_\_  
(Подпись)

председатель Прокопьевского отделения ВОГ Катаева М.Г.

(Должность, Ф.И.О.)

  
\_\_\_\_\_  
(Подпись)